

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ: «26» сентября 2022 г.

учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 63230061000203647285

Отметка о размещении (дата и учётный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/13719402>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Тольятти управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главное управление МЧС России по Самарской области
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. (8482) 30-97-94

«12» апреля 2023 г., 11 час. 00 мин. № 69
(дата и время составления акта)

445003, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4, каб. 5
(место составления акта)

Акт выездной проверки плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 27.03.2023 № 69, учётный № проверки 63230061000203647285

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мироновым Дмитрием Юрьевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание и помещения ГБУЗ СО «ТПП №2»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» ИНН 6320012366, 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 61

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «12» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 рабочих дней, 02 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «04» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 12.04.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «04» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 12.04.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) материалы контрольно-наблюдательного дела № 2-16-5-1403.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчет по оценке пожарного риска:

Расчет по оценке пожарного риска отсутствует.

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
2.	По истечении срока службы, технические средства СПС и СОУЭ, смонтированное на объекте, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
3.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы АПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, отключены, ШКП демонтированы).	Нарушение: п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
4.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности,	Нарушение: п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

	обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	
5.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на системы инженерно-технического обеспечения зданий, а именно не формирует необходимые инициирующие сигналы управления на систему вентиляции.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 59, ст. 81, ст. 83, ст. 103, ст. 140 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.26, п. 5.2, п. 6.1.1, п. 6.1.4, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.13 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 6.24 свода правил «СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
6.	Помещения поликлиники (каждая точка по площади помещения) не контролируются не менее двумя пожарными извещателями (по факту в помещениях установлено по 1 пожарному извещателю).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
7.	Не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности объекта, а именно: часть помещения первого этажа не защищена автоматической пожарной сигнализацией (общие коридоры, регистратура, гардероб).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст. 83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
8.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридора) по которому могут эвакуироваться более 50 человек в свету менее 1,2 м. (по факту 0,85; 0,83; 0,86, 0,82 м).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
9.	Информация, указанная на имеющихся планах эвакуации, не соответствует фактической планировке помещений и количеству эвакуационных выходов.	Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
10.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и	Нарушение: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

	зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	
11.	Руководителем организации и лицом являющимся ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 1 п. 2 приложения 1, п. 1 приложения 3 к Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
12.	Допускается размещение на эвакуационных путях и выходах, в том числе тамбурах, различных изделий, оборудования, мебели и других предметов, препятствующие безопасной эвакуации.	Нарушение: п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
13.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме (не заполнены разделы журнала).	Нарушение: п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
14.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери с внутренней стороны оборудованы замками (основной выход, запасной выход непосредственно на улицу).	Нарушение: п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

2. В ходе проведения проверки, выявлены факты неисполнения ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа: на объекте защиты имеется предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 03.02.2022 № 9/1, а именно пунктов 1-8 со сроком устранения 01.03.2023 (продлен до 01.06.2023).

3. Нарушения, указанные в пунктах 12, 14 устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 12.04.2023 с фото таблицей;
- 2) протокол инструментального обследования от 12.04.2023;
- 3) проверочные листы приложения 1, 2;
- 4) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14.04.2023 № 69/1;

5) копия предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 03.02.2022 № 9/1.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Самарской области
Миронов Д.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Самарской области, телефон: (8482) 48-94-00, E-mail:
2NDPR2@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Ермолаев Владимир Владимирович – исполняющий обязанности главного врача
ГБУЗ СО «ТГП №2»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «00» минут «12» апреля 2023 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты: pol.gp2@yandex.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ: «26» сентября 2022 г.

учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 63230061000203647285

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/13719402>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Тольятти управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главное управление МЧС России по Самарской области
445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. (8482) 30-97-94

445003, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4, каб. 5
(место составления)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 69/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» ИНН 6320012366, 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 27.03.2023 № 69 в период с «04» апреля 2023 г. по «12» апреля 2023 г., Мироновым Дмитрием Юрьевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТПП №2» Ермолаев Владимир Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
2.	По истечении срока службы, технические средства СПС и СОУЭ, смонтированное на объекте, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	01.06.2024	
3.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы АПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, отключены, ППКП демонтированы).	Нарушение: п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
4.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Нарушение: п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
5.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на системы инженерно-технического обеспечения зданий, а именно не формирует	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 59, ст. 81, ст. 83, ст. 103, ст. 140 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.26, п. 5.2, п. 6.1.1, п. 6.1.4, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.13 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы	01.06.2024	

	необходимые иницирующие сигналы управления на систему вентиляции.	противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 6.24 Свода правил «СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».		
6.	Помещения поликлиники (каждая точка по площади помещения) не контролируются не менее двумя пожарными извещателями (по факту в помещениях установлено по 1 пожарному извещателю).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	01.06.2024	
7.	Не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности объекта, а именно: часть помещения первого этажа не защищены автоматической пожарной сигнализацией (общие коридоры, регистратура, гардероб).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст. 83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 Свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.06.2024	
8.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридора) по которому могут эвакуироваться более 50 человек в свету менее 1,2 м. (по факту 0,85; 0,83; 0,86, 0,82 м).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
9.	Информация, указанная на имеющихся планах эвакуации, не соответствует фактической планировке помещений и количеству эвакуационных выходов.	Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
10.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов	Нарушение: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	

	пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
11.	Руководителем организации и лицом являющемся ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 1 п. 2 приложения 1, п. 1 приложения 3 к Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	01.06.2024	
12.	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме (не заполнены разделы журнала).	Нарушение: п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2»

Ермолаев Владимир Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«12» апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ № 137

об административном правонарушении

« 12 » апреля 2023 г.

г. Тольятти
(место составления: город, село, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия и инициалы, лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Ермолаев Владимир Владимирович
2. Дата и место рождения: 08.06.1978 г.р. в г. Барабинск Новосибирской области
3. Место работы: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» (сокращенное наименование – ГБУЗ СО «ТГП №2»)
4. Должность: исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2»
5. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина(-ки) Российской Федерации 3604 № 136391 выдан 26.04.2003 г. Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области
6. Зарегистрирован(-а) по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 84А кв. 272
7. Документ, удостоверяющий полномочия: Выписка из ЕГРЮЛ ГБУЗ СО «ТГП №2» от 12.04.2023, Распоряжение от 14.02.2023 № 104-ПК министра здравоохранения Самарской области о возложении обязанностей главного врача
8. Иные сведения: телефон 89272682134, СНИЛС 04544641553, ИНН 632135894263
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекался

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составляется протокол)

УСТАНОВИЛ:

12.04.2023 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки, по решению о проведении выездной проверки от 27.03.2023 № 69, в здании и помещениях ГБУЗ СО «ТГП №2», расположенных по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71, должностное лицо – исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2» Ермолаев Владимир Владимирович – руководитель организации, допустил(-а) нарушения требования пожарной безопасности:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно:

1. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (системы АПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, отключены, ИПКП демонтированы). Нарушение: п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
2. Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Нарушение: п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов

пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушение: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

4. Руководителем организации и лицом являющемся ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 1 п. 2 приложения 1, п. 1 приложения 3 к Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

5. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта не ведётся в полном объеме (не заполнены разделы журнала). Нарушение: п. 17, п. 30, п. 43, п. 48, п. 54, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На составление протокола прибыл(-а) исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТПП №2» Ермолаев Владимир Владимирович.

При этом разъясняются права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 25.3. Законные представители физического лица.

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель.

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях.

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находится судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, также пользоваться услугами переводчика.

Статья 24.4. Ходатайства.

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Кроме этого разъясняется, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен примечанием к ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Конституцией Российской Федерации:

разъяснил: _____
(подпись)

(Миронов Д.Ю.)
(Ф.И.О.)

разъяснены: _____
(подпись)

(Ермолаев В.В.)
(Ф.И.О.)

Давать объяснения желаю на _____ русском _____ языке _____
(каком именно языке) (подпись)

Свидетелям:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

Проживающему(-ей) по адресу:

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

Проживающему(-ей) по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. _____ (подпись) (_____ (Фамилия и инициалы)) 2. _____ (подпись) (_____ (Фамилия и инициалы))

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

✓ Объяснений быть не может _____

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу, _____)

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.) (подпись лица, составившего протокол) (Миронов Д.Ю.)
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

(подпись свидетеля) (_____) (подпись свидетеля) (_____)
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

Копию протокола получил:

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.)
(Фамилия и инициалы)

Копия протокола направлена

(дата, № почтового отделения и № законного письма)

Протокол и материалы дела об административном правонарушении будут рассмотрены: *в 11 час. 00 мин. 19.04.2023 по адресу: г. Тольятти, ул. Комзина, 4А, ОНД и ПР по г.о. Тольятти, кабинет 5.*

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)


(Ермолаев В.В.)
(Фамилия и инициалы)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. _____ (_____) 2. _____ (_____)
(подпись) (Фамилия и инициалы) (подпись) (Фамилия и инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:



✓ *Судья решил не расследовать*
ведущий расету по ут. делу



(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)


К протоколу прилагается:

_____ (перечень прилагаемых документов и вещей)
 (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.) () (Миронов Д.Ю.)
(подпись лица, составившего протокол) (Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)
_____ (подпись свидетеля) (_____) (подпись свидетеля) (_____)
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

Копию протокола получил:  (Ермолаев В.В.)
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Фамилия и инициалы)

Копия протокола направлена _____
(дата, № почтового отделения и № законного письма)

Протокол и материалы дела об административном правонарушении будут рассмотрены:
в 12 час. 00 мин. 20.04.2023 по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94,
ОНД и ПР по г.о. Тольятти, кабинет 308.

 (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.)
(Фамилия и инициалы)

ПРОТОКОЛ № 136
об административном правонарушении

«12» апреля 2023 г.

г. Тольятти
(место составления: город, село, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия и инициалы, лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

1. Наименование юридического лица: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» (сокращенное наименование – ГБУЗ СО «ТГП №2»)

2. Юридический адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 61

3. Фактический адрес: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71

Сведения о юридическом лице:

4.1 Основной государственный регистрационный номер: 1026301998722

4.2 ИНН/КПП 6320012366/ 632401001

Р/сч 40102810545370000036

4.3 Дата регистрации юридического лица: Дата регистрации – 01.07.2002

4.4 Наименование обслуживающего банка: отделение Самара Банка России/УФК по Самарской области г. Самара

5. Сведения о законном представителе юридического лица:

5.1 Фамилия, имя, отчество: Ермолаев Владимир Владимирович

5.2 Дата и место рождения: 08.06.1978 г.р. в г. Барабинск Новосибирской области

5.3 Место работы: ГБУЗ СО «ТГП №2»

5.4 Должность: исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2»

5.5 Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина(-ки) Российской Федерации 3604 № 136391 выдан 26.04.2003 г. Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области

5.6 Зарегистрирован(-а) по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 84А кв. 272

5.7 Документ, удостоверяющий полномочия: Выписка из ЕГРЮЛ ГБУЗ СО «ТГП №2» от 12.04.2023, Распоряжение от 14.02.2023 № 104-ПК министра здравоохранения Самарской области о возложении обязанностей главного врача

6. Иные сведения: телефон 89272682134, СНИЛС 04544641553, ИНН 632135894263

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекалось

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составляется протокол)

УСТАНОВИЛ:

12.04.2023 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки, по решению о проведении выездной проверки от 27.03.2023 № 69, в здании и помещениях ГБУЗ СО «ТГП №2», расположенных по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71, юридическое лицо – ГБУЗ СО «ТГП №2» нарушило требования пожарной безопасности:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»;
- Свода правил «СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

а именно:

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
2. По истечении срока службы, технические средства СПС и СОУЭ, смонтированное на объекте, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
3. Система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на системы инженерно-технического обеспечения зданий, а именно не формирует необходимые инициирующие сигналы управления на систему вентиляции. Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 59, ст. 81, ст. 83, ст. 103, ст. 140 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.26, п. 5.2, п. 6.1.1, п. 6.1.4, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.13 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 6.24 Свода правил «СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
4. Помещения поликлиники (каждая точка по площади помещения) не контролируются не менее двумя пожарными извещателями (по факту в помещениях установлено по 1 пожарному извещателю). Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
5. Не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности объекта, а именно: часть помещения первого этажа не защищены автоматической пожарной сигнализацией (общие коридоры, регистратура, гардероб). Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст. 83, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 Свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

6. Ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридора) по которому могут эвакуироваться более 50 человек в свету менее 1,2 м. (по факту 0,85; 0,83; 0,86, 0,82 м). Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

7. Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания. Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

8. Информация, указанная на имеющихся планах эвакуации, не соответствует фактической планировке помещений и количеству эвакуационных выходов. Нарушение: п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На составление протокола прибыл законный представитель юридического лица - исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТТП №2» Ермолаев Владимир Владимирович.

При этом разъясняются права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица.

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель.

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях.

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 24.4. Ходатайства.

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Кроме этого разъясняется, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Конституцией Российской Федерации:

разъяснил:

(подпись)

(Миронов Д.Ю.)
(Ф.И.О.)

разъяснены:

(подпись)

(Ермолаев В.В.)
(Ф.И.О.)

Давать объяснения желаю на

русском
(каком именно языке)

языке

(подпись)

Свидетелям:

1.

(фамилия, имя, отчество)

Проживающему(-ей) по адресу:

2.

(фамилия, имя, отчество)


Проживающему(-ей) по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. _____ (_____) 2. _____ (_____)
(подпись) (Фамилия и инициалы) (подпись) (Фамилия и инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:



✓ *Судья жила на территории*
бедно работа по утрате



(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)


К протоколу прилагается:

_____ (перечень прилагаемых документов и вещей)
 (_____)  (_____)
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Фамилия и инициалы) (подпись лица, составившего протокол) (Фамилия и инициалы)
_____ (_____) _____ (_____)
(подпись свидетеля) (Фамилия и инициалы) (подпись свидетеля) (Фамилия и инициалы)

Копию протокола получил:  (_____)
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Фамилия и инициалы)

Копия протокола направлена _____
(дата, № почтового отделения и № законного письма)

Протокол и материалы дела об административном правонарушении будут рассмотрены:
в 12 час. 00 мин. 20.04.2023 по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94,
ОНД и ПР по г.о. Тольятти, кабинет 308.

 (_____)
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Фамилия и инициалы)

"04" 04 2023г.

Акт

о результатах проверки практической отработки плана эвакуации и действий сотрудников на случай пожара.

Комиссия в составе старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти капитана вн. службы Миронова Д.Ю. и.о. начальника БрЧЧ ГБУЗ СО "ТГАНЗ" Ермолов В.В.

провела практическую отработку плана эвакуации и действий персонала: ГБУЗ СО "ТГАНЗ"

при пожаре в здании (помещений): г. Тольятти ул. Коммунальщиц, 61

Тренировка проведена: "04" 04 2023г. в 9 30 часов

Во время тренировки отработаны вопросы:

1. Эвакуация людей: 44 чел. 1 мин 44 сек (указать количество эвакуируемых, время эвакуации)

2. Эвакуация материальных ценностей документов: условно (количество и вид эвакуируемых ценностей)


3. Вызов пожарной охраны: 101

4. Тушение пожара: условно (какие силы и средства привлекались)

5. Способы оповещения о пожаре: [стрелка]

Действия по отработке плана эвакуации оцениваются: удовлетворительно (удовлетворительно, неудовлетворительно)

члены комиссии



Миронов Д.Ю.

Ермолов В.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности

«12» апреля 2023 года

г. Тольятти

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, звание, инспекторский статус, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего определение)

установил, что в отношении юридического лица Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» (сокращенное наименование – ГБУЗ СО «ТГП №2»), ИНН 6320012366, юридический адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 61, – составлен протокол об административном правонарушении от 12.04.2023 № 136 за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 3 части 2, частью 3 статьи 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривать дела об административных правонарушениях и назначать административные наказания от имени органа осуществляющие федеральный государственный пожарный, возбужденного в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя), вправе главные государственные инспектора городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, их заместители.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 22.1; статьей 22.2; статьей 23.34; статьей 28.8; статьей 29.12 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:


1. Передать материалы дела об административном правонарушении от 12.04.2023 № 136 возбужденные по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, для рассмотрения по существу начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – главному государственному инспектору городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Томарову Владимиру Станиславовичу (его заместителю) по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, ОНД и ПР по г.о. Тольятти, каб.308.
2. О принятом решении уведомить ГБУЗ СО «ТГП №2».


(подпись лица вынесшего определение)

Д.Ю. Миронов

(расшифровка подписи)

Копию определения получил 12.04.2023


(дата, подпись)

Ермолаев В.В.

(Ф. И. О.)

Копия определения направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)