



П-2

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Самарской области**

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, тел. (846) 338-96-06

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, тел. (846) 338-99-49

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу Тольятти**

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. (8482) 30-97-94

«12» апреля 2023 г., 16 час. 00 мин. № 70

(дата и время составления акта)

445003, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4а, каб. 5

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 27.03.2023 № 70, учётный № проверки 63230061000203645333

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

**федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) **Гарафутдиновым Рамилем Танзилевичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **здания поликлиники**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

**Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48.**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» (ИНН 6320012366)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: **с 14.00 по 16.00 12.04.2023**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

*1 рабочий день, 02 часа 00 минут*

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: *1) осмотр*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: *«12» апреля 2023 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;*

по месту: *Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: *протокол осмотра от 12.04.2023 № 70*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки: *«12» апреля 2023 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;*

по месту: *Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48*

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: *письменные объяснения от 12.04.2023*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) *Материалы контрольно-наблюдательного дела № 2-16-5-1403;*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчеты по оценке пожарного риска: *отсутствуют*

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: *не оценивалось*

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: *отсутствует*

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: *не оценивалось*

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
3.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (СПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, отключены, датчики дымовые в помещении электрощитовой, охраны демонтированы).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

4.	По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, введены в эксплуатацию в 2007 году).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
5.	Помещения поликлиники (каждая точка по площади помещения) не контролируются не менее двумя пожарными извещателями (по факту по 1 пожарному извещателю).	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
6.	К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) не привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (не заключен договор на обслуживание СПС и СОУЭ).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

В рамках проведения плановой выездной проверки проведён контроль устранения нарушений, указанных в ранее выданном предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.03.2022 № 12/1 (далее - «Предписание»). Нарушения, указанные в пп. 4 Предписания устранены, остальные нарушения включены в предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.04.2023 № 70/1.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 12.04.2023 № 70;
- 2) письменные объяснения от 12.04.2023;
- 3) протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица от 12.04.2023;
- 4) протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица от 12.04.2023;
- 5) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.04.2023 № 70/1/1.

Начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Самарской области  
Гарафутдинов Р.Т.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)

Гарафутдинов Рамиль Танзильевич – начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Самарской области, телефон: (8482) 48-94-00,  
E-mail: 2NDPR2@63.mchs.gov.ru

С актом выездной проверки ознакомлен(а):  
исполняющий обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» Ермолаев  
Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «00» минут «12» апреля 2023 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:



(подпись)



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Самарской области**

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, тел. (846) 338-96-06

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, тел. (846) 338-99-49

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу Тольятти**

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94, тел. (8482) 30-97-94

«12» апреля 2023 г., 16 час. 00 мин. № 70/1/1

(дата и время составления предписания)

**Предписание**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от от 27.03.2023 № 70, учётный № проверки 63230061000203645333

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

**федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) **Гарафутдиновым Рамилем Танзилевичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **здания поликлиники**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

**Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: **государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» (ИНН 6320012366)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: **с 14.00 по 16.00 12.04.2023**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
3.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (СПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, отключены, датчики дымовые в помещении электрощитовой, охраны демонтированы).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	
4.	По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, введены в эксплуатацию в 2007 году).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».	01.06.2024	
5.	Помещения поликлиники (каждая точка по площади помещения) не контролируются не менее двумя пожарными извещателями (по факту по 1 пожарному извещателю).	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	01.06.2024	
6.	К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) не привлекаются организации или	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.06.2024	

индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (не заключен договор на обслуживание СПС и СОУЭ).			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверки будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР  
 Главного управления МЧС России по Самарской области  
 Гарафутдинов Р.Т.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
 проводившего выездную проверку)

Гарафутдинов Рамиль Танзильевич – начальник отделения ОНД и ПР по г.о. Тольятти УНД и ПР Главного  
 управления МЧС России по Самарской области, телефон: (8482) 48-94-00,

E-mail: 2NDPR2@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный  
 телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

исполняющий обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения  
 здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» Ермолаев  
 Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность  
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
 ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «00» минут «12» апреля 2023 г.

(подпись)

**ПРОТОКОЛ № 134**  
**об административном правонарушении**

12 » апреля 2023 г.

г. Тольятти  
(место составления: город, село, район)

Я, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Гарафутдинов Рамиль Танзилевич,

(должность, фамилия и инициалы, лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Ермолаев Владимир Владимирович
2. Дата и место рождения: 08.06.1978 г.р. в г. Барабинск Новосибирской области
3. Место работы: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» (сокращенное наименование – ГБУЗ СО «ТГП №2»)
4. Должность: исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2»
5. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина(-ки) Российской Федерации 3604 № 136391 выдан 26.04.2003 г. Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области
6. Зарегистрирован(-а) по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 84А кв. 272
7. Документ, удостоверяющий полномочия: выписка из ЕГРЮЛ ГБУЗ СО «ТГП №2» от 12.04.2023, Распоряжение от 14.02.2023 № 104-ПК министра здравоохранения Самарской области о возложении обязанностей главного врача.
8. Иные сведения: телефон \_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_, ИНН 632135894263
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекался

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составляется протокол)

**УСТАНОВИЛ:**

12.04.2023 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в здании и помещениях ГБУЗ СО «ТГП №2», расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48, должностное лицо – исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2» Ермолаев Владимир Владимирович – руководитель организации, допустил(-а) нарушения требования пожарной безопасности:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

а именно:

1. Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (СПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, отключены, датчики дымовые в помещении электрощитовой, охраны демонтированы).

Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

**за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

*На составление протокола прибыл(-а) исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТГП №2» Ермолаев Владимир Владимирович.*

При этом разъясняются права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

**Статья 25.3. Законные представители физического лица.**

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

**Статья 25.5. Защитник и представитель.**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

**Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях.**

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

**Статья 24.4. Ходатайства.**

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Кроме этого разъясняется, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен примечанием ст.



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.  
Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Конституцией Российской Федерации:

разъяснил: \_\_\_\_\_  
(подпись)

( Гарафутдинов Р.Т. )  
(Ф.И.О.)

разъяснены: \_\_\_\_\_  
(подпись)

( Ермолаев В.В. )  
(Ф.И.О.)

Давать объяснения желаю на \_\_\_\_\_ русском \_\_\_\_\_ языке \_\_\_\_\_  
(каком именно языке) (подпись)

Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Проживающему(-ей) по адресу:

2. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Проживающему(-ей) по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. \_\_\_\_\_ (подпись) ( \_\_\_\_\_ ) 2. \_\_\_\_\_ (подпись) ( \_\_\_\_\_ )  
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

будут даны им разъяснения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_  
(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

\_\_\_\_\_ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) ( Ермолаев В.В. ) \_\_\_\_\_ (подпись лица, составившего протокол) ( Гарафутдинов Р.Т. )  
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_ (подпись свидетеля) ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ (подпись свидетеля) ( \_\_\_\_\_ )  
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

Копию протокола получил: \_\_\_\_\_ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) ( Ермолаев В.В. )  
(Фамилия и инициалы)

Копия протокола направлена \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № законного письма)

Протокол и материалы дела об административном правонарушении будут рассмотрены: в 11 час. 20 мин. 19.04.2023 по адресу: г. Тольятти, ул. Комзина, 4А, ОНД и ПР по г.о. Тольятти, кабинет 5.

\_\_\_\_\_ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) ( Ермолаев В.В. )  
(Фамилия и инициалы)

**ПРОТОКОЛ № 135**  
**об административном правонарушении**

«12» апреля 2023 г.

г. Тольятти  
(место составления: город, село, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия и инициалы, лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что **юридическое лицо:**

1. Наименование юридического лица: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника №2» (сокращенное наименование – ГБУЗ СО «ТПП №2»)
2. Юридический адрес: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 61
3. Фактический адрес: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 71
- Сведения о юридическом лице:
  - 4.1 Основной государственный регистрационный номер: 1026301998722
  - 4.2 ИНН/КПП 6320012366/ 632401001 Р/сч 40102810545370000036
  - 4.3 Дата регистрации юридического лица: Дата регистрации – 01.07.2002
  - 4.4 Наименование обслуживающего банка: отделение Самара Банка России/УФК по Самарской области г. Самара
5. Сведения о законном представителе юридического лица:
  - 5.1 Фамилия, имя, отчество: Ермолаев Владимир Владимирович
  - 5.2 Дата и место рождения: 08.06.1978 г.р. в г. Барабинск Новосибирской области
  - 5.3 Место работы: ГБУЗ СО «ТПП №2»
  - 5.4 Должность: исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТПП №2»
  - 5.5 Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина(-ки) Российской Федерации 3604 № 136391 выдан 26.04.2003 г. Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской области
  - 5.6 Зарегистрирован(-а) по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 84А кв. 272
  - 5.7 Документ, удостоверяющий полномочия: Выписка из ЕГРЮЛ ГБУЗ СО «ТПП №2» от 12.04.2023, Распоряжение от 14.02.2023 № 104-ПК министра здравоохранения Самарской области о возложении обязанностей главного врача
6. Иные сведения: телефон \_\_\_\_\_, СНИЛС \_\_\_\_\_, ИНН 632135894263
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекалось

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом, в отношении которых составляется протокол)

**УСТАНОВИЛ:**

12.04.2023 года в 16 часов 00 минут при проведении проверки в здании и в помещениях ГБУЗ СО «ТПП №2», расположенных по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 48, юридическое лицо – ГБУЗ СО «ТПП №2» нарушило требования пожарной безопасности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также других нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном законом порядке, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация	п. 54 Правил противопожарного режима в

	на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
3.	По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет, введены в эксплуатацию в 2007 году).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
4.	Помещения поликлиники (каждая точка по площади помещения) не контролируются не менее двумя пожарными извещателями (по факту по 1 пожарному извещателю).	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.5, п. 6.6.16 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
5.	К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) не привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (не заключен договор на обслуживание СПС и СОУЭ).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

**за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

*На составление протокола прибыл законный представитель юридического лица - исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «ТТП №2» Ермолаев Владимир Владимирович.*

**При этом разъясняются права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях:**

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

**Статья 25.4. Законные представители юридического лица.**

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

#### **Статья 25.5. Защитник и представитель.**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

#### **Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонарушениях.**

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

#### **Статья 24.4. Ходатайства.**

1. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Кроме этого разъясняется, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

#### **Права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Конституцией Российской Федерации:**

разъяснил: \_\_\_\_\_  
(подпись)

( Гарафутдинов Р.Т. )  
(Ф.И.О.)

разъяснены: \_\_\_\_\_  
(подпись)

( Ермолаев В.В. )  
(Ф.И.О.)

Давать объяснения желаю на \_\_\_\_\_ русском \_\_\_\_\_ языке \_\_\_\_\_  
(каком именно языке) (подпись)

Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Проживающему(-ей) по адресу: \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Проживающему(-ей) по адресу: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия и инициалы) 2. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия и инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

*Будут даны на рассмотрение*

\_\_\_\_\_ (подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: \_\_\_\_\_  
(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

\_\_\_\_\_ (перечень прилагаемых документов и вещей)

✓ \_\_\_\_\_ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.) \_\_\_\_\_ (подпись лица, составившего протокол) (Гарафутдинов Р.Т.)  
(Фамилия и инициалы) (Фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_ (подпись свидетеля) \_\_\_\_\_ (Фамилия и инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись свидетеля) \_\_\_\_\_ (Фамилия и инициалы)

Копию протокола получил:

✓ \_\_\_\_\_ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.)  
(Фамилия и инициалы)

Копия протокола направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № законного письма)

Протокол и материалы дела об административном правонарушении будут рассмотрены: в 11 час. 00 мин. 20.04.2023 по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94, ОНД и ПР по г.о. Тольятти, кабинет 308.

1204.2023 ✓ \_\_\_\_\_ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол) (Ермолаев В.В.)  
(Фамилия и инициалы)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о передаче протокола об административном правонарушении и других  
материалов дела на рассмотрение по подведомственности**

12.04.2023

г. Тольятти  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Тольятти по пожарному надзору подполковник внутренней службы Гарафутдинов Рамиль Танзильевич,

(должность, звание, инспекторский статус, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего определение)

установил, что в отношении юридического лица – государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» (ИНН 6320012366) – составлен протокол об административном правонарушении от 14.04.2023 за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии с пунктом 3 части 2, частью 3 статьи 23.34 КоАП РФ рассматривать административное дело, возбужденное в отношении юридического лица, вправе главные государственные инспектора городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, их заместители.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 22.1; статьей 22.2; статьей 23.34; статьей 28.8; статьей 29.12 КоАП РФ,

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Дело об административном правонарушении, возбужденное по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2», передать на рассмотрение заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственному инспектору городского округа Тольятти по пожарному надзору майору внутренней службы Перфилову Андрею Анатольевичу по адресу: 445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 Лет Победы, 94, каб. № 315, ОНД и ПР по г.о. Тольятти.

2. О принятом решении уведомить государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» в лице его законного представителя – исполняющего обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 2» Ермолаева Владимира Владимировича.

  
(подпись лица вынесшего определение)

Р.Т. Гарафутдинов  
(расшифровка подписи)

Копию определения получил

12.04.2023  
(дата, подпись)

(Ермолаев В.В.)  
(Ф. И. О.)

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

